

GÖZETİM SERTİFİKASI

Sertifika Numarası.: 2114462217-2026/sıra no

Üretici/taşıyıcının adı ve adresi:

LİNK YAPI SAN. VE TİC. A.Ş.

Gebze OSB2 Mahallesi 1000. Cadde No: 1016/1

41420 Çayırova / Kocaeli

Aşağıda özellikleri belirtilmiş eğlence parkının TÜV NORD Turkey ile sağlanan anlaşma gerekliliklerini sağladığı, denetim sonuçlarına göre onaylanmıştır.

Ürün, soğuk mühür ile mühürlenmiştir; ☐ Evet ☒ Hayır: Menhol boğazında TÜV NORD Turkey mühürü.

Denetimin Referans Standardı:

ANSI ASHRAE 171-2017

Ürün Açıklaması:

Sismik Kablo Seti

Denetim Raporu Numarası:

FRP-TUVNORD-26/0242-R00

Model & Tip:

STB.510 Ø2.0 mm - STB.511 Ø2.4 mm - STB.512 Ø3.2 mm - STB.513 Ø4.0 mm - STB.514 Ø4.8 mm - STB.516 Ø6.4 mm

Denetim tarihi veya periyodu:

22.05.2026

Üretim lokasyonu:

Gebze OSB2 Mahallesi 1000. Cadde No: 1016/1

41420 Çayırova / Kocaeli

Denetçiler:

Özgün Ozan TÜRK

Bu Test Sertifikası, Marmara Üniversitesi tarafından üretici/sertifika sahibinin talebi üzerine düzenlenen Test Raporunda belirtilen test sonuçlarının incelenmesi esas alınarak başvuru sahibine verilmiştir.

Üreticinin tesislerinde fabrika üretim kontrol sistemine dayalı bir inceleme/denetim yapılmamıştır.

Istanbul , 30.06.2026

Ürünü Sertifikalandıran / TÜV NORD
Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme
A.Ş.

MEHMET SELÇUK

TÜVNORD

TÜV NORD Turkey Tek. Kont. ve Belg. A.Ş.

EK-I

Sertifika Numarası.: 2114462217-2026/sıra no


TEST DATALARI				
Ürün Modeli (Set Kodları)	Çap (mm)	Artırılmış Yük Döngüsü Testi Maksimum Yük (kgf)	Güvenlik Faktörü*	
			(2.2)	(1.5)
STB.510	2.0	295.5	134.32	197.00
STB.511	2.4	501.3	227.86	334.20
STB.512	3.2	827.37	376.08	551.58
STB.513	4.0	1102.7	501.23	735.13
STB.514	4.8	2005	911.36	1336.67
STB.516	6.4	3205	1456.82	2136.67

* Güvenlik faktörü, NFPA-13 standardına göre tanımlanır.

İstanbul , 30.06.2026

Ürünü Sertifikalandıran / TÜV NORD
Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme
A.Ş.

MEHMET SELÇUK



INSPECTION CERTIFICATE

Certificate No.: 2114462217-2026/sıra no

**Name and address of bearer/
manufacturer:**

**LİNK YAPI SAN. VE TİC. A.Ş.
Gebze OSB2 Mahallesi 1000. Cadde No: 1016/1
41420 Çayırova / Kocaeli**

We hereby certify that according to the results of the inspection, the product mentioned below fulfills the contractual requirements governing mission entrusted to TÜV NORD Turkey.

Product is marked with hard stamp ☐ Yes ☒ No: TÜV NORD Turkey hard stamp on the nameplate

Inspected according to

ANSI ASHRAE 171-2017

Description of product:

Seismic Cable Set

Model & Type:

**STB.510 Ø2.0 mm - STB.511 Ø2.4 mm - STB.512
Ø3.2 mm - STB.513 Ø4.0 mm - STB.514 Ø4.8 mm -
STB.516 Ø6.4 mm**

Inspection Report No:

FRP-TUVNORD-26/0242-R00

Inspection date or period:

22.05.2026

Place of manufacture:

**Gebze OSB2 Mahallesi 1000. Cadde No: 1016/1
41420 Çayırova / Kocaeli**

Inspected by:

Özgün Ozan TÜRK

Istanbul , 26.06.2026

**Certifier for Product of TÜV NORD
Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme
A.Ş.**

Mehmet SELÇUK

ANNEX I

This Test Certificate has been granted to the applicant based on reviewing of the test results reported in the Test Report which was issued by Marmara University upon request of the manufacturer/certificate holder.
An Inspection/audit based on factory production control system was not performed the manufacturer's premises.

Certificate No.: 2114462217-2026/sıra no

TEST DATA				
Product Model (Set Code)	Diameter (mm)	Increased Load Cycle Test Maximum Load (kgf)	Safety Factors*	
			(2.2)	(1.5)
STB.510	2.0	295.5	134.32	197.00
STB.511	2.4	501.3	227.86	334.20
STB.512	3.2	827.37	376.08	551.58
STB.513	4.0	1102.7	501.23	735.13
STB.514	4.8	2005	911.36	1336.67
STB.516	6.4	3205	1456.82	2136.67

* Safety factor is defined according to NFPA-13

Istanbul , 26.06.2026

Certifier for Product of TÜV NORD
Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme
A.Ş.

Mehmet SELÇUK